



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «ВНИИЦИ»

А.М. Соловин

«26» Декабря 2022г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№ 788-ВНИ/22 от 26.12.2022

1	Объект	Металлорукав, модель: РЗ
2	Заявитель	ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355
3	Изготовитель	ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 788 от 10 Ноября 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Ноября 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	22 Ноября 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	25 Ноября 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 4833-021-01877509-01
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

Диаметр условного прохода, мм	Внутренний диаметр, мм, не менее	Наружный диаметр, мм, не более	Масса 1 метра погонного, кг, не более	Наименьший эксплуатационный радиус изгиба, мм	Разрывное усилие, Н (кгс), не менее	Результат
6	5,1	9,3	0,090	40	176,5 (18)	Соответствует
8	7,8	11,6	0,105	40	235,4 (24)	Соответствует
10	9,1	13,9	0,200	65	264,8 (27)	Соответствует
12	10,9	15,9	0,220	90	411,9 (42)	Соответствует
15	13,9	18,9	0,260	100	470,7 (48)	Соответствует
18	16,9	21,9	0,310	100	500,2 (51)	Соответствует
20	18,7	24,0	0,350	100	588,4 (60)	Соответствует
22	20,7	26,0	0,530	130	588,4 (60)	Соответствует
25	23,7	30,8	0,600	130	647,3 (66)	Соответствует
32	30,4	38,0	0,744	250	765,0 (78)	Соответствует
38	36,4	44,0	0,996	250	882,6 (90)	Соответствует
50	46,5	58,7	1,152	250	1471,1 (150)	Соответствует
60	56,5	70,3	1,267	300	1471,1 (150)	Соответствует
75	71,5	85,5	1,644	500	1471,1 (150)	Соответствует
100	96	111	2,145	600	1471,1 (150)	Соответствует

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Металлорукав, модель: РЗ, выпускаемый ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355, соответствует: ТУ 4833-021-01877509-01.

Исполнитель


 В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.