



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29



ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа)

№ 787-ВНИ/22 от 26.12.2022

1	Объект	Металлорукав, модель: МПГ
2	Заявитель	ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355
3	Изготовитель	ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 787 от 10 Ноября 2022 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	11 Ноября 2022 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	22 Ноября 2022 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	25 Ноября 2022 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 4833-024-01877509-02
9	Результаты	Таблица №1


Таблица №1

Диаметр условного прохода, мм	Внутренний диаметр, мм, не менее	Наружный диаметр, мм, не более	Масса 1 метра погонного, кг, не более	Наименьший эксплуатационный радиус изгиба, мм	Разрывное усилие, Н (кгс), не менее	Результат
6	5,1	10,9	0,190	50	176,5 (18)	Соответствует
8	7,8	13,2	0,205	50	235,4 (24)	Соответствует
10	9,1	15,5	0,320	85	264,8 (27)	Соответствует
12	10,9	17,6	0,385	117	411,9 (42)	Соответствует
15	13,9	20,6	0,440	130	470,7 (48)	Соответствует
18	16,9	23,6	0,526	130	500,2 (51)	Соответствует
20	18,7	25,7	0,590	130	588,4 (60)	Соответствует
22	20,7	27,8	0,650	170	588,4 (60)	Соответствует
25	23,7	32,7	0,930	170	647,3 (66)	Соответствует
32	30,4	40,0	1,254	325	765,0 (78)	Соответствует
38	36,4	46,0	1,521	325	882,6 (90)	Соответствует
50	46,5	61,1	1,842	325	1471,1 (150)	Соответствует
60	56,5	72,7	2,167	390	1471,1 (150)	Соответствует
75	71,5	87,9	2,994	650	1471,1 (150)	Соответствует
100	96	113,4	4,994	780	1471,1 (150)	Соответствует

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Металлорукав, модель: МПГ, выпускаемый ООО «ПКФ «Проминдустрия», Адрес: 390000, г. Рязань, ул. Садовая, д.24а, офис 211, ИНН: 6231057037, ОГРН: 1036208011355, соответствует: ТУ 4833-024-01877509-02.

Исполнитель


 В.С. Черин

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «ВНИИЦИ».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.